

タイトル	泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定に基づく立入調査結果について
日時	
場所	
内容 (目的・趣旨)	<p>北海道及び関係4町村は「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」に基づき、次のとおり平成29年度第2回目の立入調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none">・実施日時：平成29年9月1日（金）14時02分～16時31分・実施機関：北海道、泊村、共和町、岩内町（6名）・同行機関：蘭越町、ニセコ町、寿都町、倶知安町、古平町、余市町（6名）・実施場所：北海道電力株式会社泊発電所 <p>【調査結果】 今回の立入調査では、次の事項について確認しました。</p> <p>1 放射性廃棄物の放出・保管状況（平成29年度第1四半期分）について 平成29年8月15日に北海道電力(株)から報告のあった「放射性廃棄物の放出・保管状況報告書（平成29年度第1四半期分）」の内容が、原簿と相違ないことを確認した。</p> <p>2 固体廃棄物の保管状況について 固体廃棄物貯蔵庫及び原子炉容器上部ふた保管庫における固体廃棄物の保管状況について、保管方法が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び泊発電所原子炉施設保安規定に基づいて行われていることを、関係書類の閲覧、聴取及び現場での目視により確認した。</p> <p>3 その他 「泊発電所における地質調査に伴う縦坑掘削」に伴う排水測定について 平成29年9月1日(金)現在、縦坑掘削に遅れが生じたことから水質測定はまだ行なわれていなかった。 掘削は9月7日(木)から実施し、水質測定の結果報告は10月から行われる。</p>
参考(添付資料)	
所管課・係	北海道原子力環境センター 監視課 〒045-0123 岩内郡共和町宮丘261-1 TEL 0135-74-3131 FAX0135-74-3135